



**PREFEITURA DE  
PIRAPORA DO BOM JESUS  
SECRETARIA DE SAÚDE**

**Ofício SMS 082/2021**

**Sr. Marcelo Pontes Leite  
Licitações**

**Assunto: NOTA DE ESCLARECIMENTO nº 3  
PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1502, 1608 e 1644  
REFERENTE AO ITEM 8: Gerador**

**Solicitante: JK Atacadista.**

Pirapora do Bom Jesus, 31 de Agosto de 2021.

Prezado Senhor,

Em resposta ao pedido de esclarecimento acerca do item supra do P.E 10/21, qual seja:

ITEM 8 - Gerador

**ESCLARECER:**

"Faltou uma informação importante no lote 08 gerador, precisamos saber qual é a Tensão do Gerador Monofásico, bifásico ou trifásico?"

**ESCLARECIMENTO**

1. Em relação ao questionamento, esclarecemos que o Gerador deverá ser de tensão monofásica.

Atenciosamente,

**Enf. Leandro de Queiroz Lima  
Secretário Municipal de Saúde**